



Netze BW GmbH · Postfach 80 03 43 · 70503 Stuttgart

An alle eingetragene Elektroinstallationsunternehmen  
der Netze BW GmbH

## Installateurinformation 2/2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit informieren wir Sie über aktuelle Themen, veränderte Richtlinien und Neuerungen im Fachbereich.

Folgende Themen finden Sie in der aktuellen Ausgabe:

- 1 Arbeiten an elektrischen Anlagen**
- 2 VDE Anwendungsregel 4101**

Sollten Sie noch weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre/n zuständige/n Netzkundenbetreuer/in in Ihrer Region oder schauen Sie im Internet unter [www.netze-bw.de](http://www.netze-bw.de) -> Partner -> Elektroinstallateure nach.

Freundliche Grüße

Netze BW GmbH

### Netze BW GmbH

Schelmenwasenstraße 15 · 70567 Stuttgart · Postfach 80 03 43 · 70503 Stuttgart · Telefon +49 711 289-0 · Telefax +49 711 289-82180  
[www.netze-bw.de](http://www.netze-bw.de)

Bankverbindung: BW Bank · BIC SOLADEST600 · IBAN DE84 6005 0101 0001 3667 29

Sitz der Gesellschaft: Stuttgart · Amtsgericht Stuttgart · HRB Nr. 747734

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Hans-Josef Zimmer · Geschäftsführer: Dr. Christoph Müller (Vorsitzender), Dr. Martin Konermann, Bodo Moray



## 1 Arbeiten an elektrischen Anlagen

In Rundschreiben 1/2015 wurde unter Punkt 1 „Arbeiten an elektrischen Anlagen“ auf die dringend einzuhaltende DGUV Vorschrift 3, vormals BGV A3, hingewiesen. Dieser Punkt hatte in dieser Form zu Nachfragen und Diskussionen geführt. Wir hatten mit der Meldung auf einen einzelnen Arbeitsunfall eines Elektrikers an einem Hausanschlusskasten unmittelbar reagiert um sie hiermit zu sensibilisieren.

Durch die fehlerhafte Montage der Hausanschlussmuffe, durch einen unserer Montagedienstleister, war der PEN stromführend. Im Zuge dieses Fehlers kam es zu dem genannten Arbeitsunfall.

Nach Aufarbeitung des Unfallhergangs hat zwischenzeitlich der montierende Monteur Arbeitsverbot bei der Netze BW erhalten.

Die Netze BW ist für die Installation des Hausanschlusskastens und für die Prüfung nach VDE 0100 Teil 610 verantwortlich.

Aufgrund dieses Arbeitsunfalles werden aktuell die Prozesse unserer Dienstleister innerhalb der Netze BW einem Monitoring unterzogen und verstärkt Kontrollen durchgeführt. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht jeden Arbeitsunfall aufzuarbeiten, damit solch ein Unfall künftig ausgeschlossen ist. Jeder Arbeitsunfall ist einer zuviel!

## 2 VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4101

Die überarbeitete VDE-AR-N 4101:2015-09 – Anforderungen an Zählerplätze in elektrischen Anlagen am Niederspannungsnetz, wurde zum 1. September 2015 veröffentlicht. Diese VDE-Anwendungsregel kann über den VDE Verlag bezogen werden. Informationen hierüber finden sie im Internet unter

[www.vde.com](http://www.vde.com) -> FNN -> Dokumente -> In Kraft -> VDE-AR-N 4101:2015-09